



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Direktorica

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka:4113-0003/2021 - 21
Datum:2. 8. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 430-0001/2022-1 z dne 4.1.2022 poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

1. **Naročnik:** Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Predmet naročila: Prestavitev električnega napajanja s prizidka Rotovža (rušenje prizidka)

Opis obstoječega stanja

Na fasadi prizidka ki se ruši, so nameščene elektro omarice, in sicer kabelsko priključna omarica KPO ter dve priključno merilni omarici tipa PMO 4 (v nadaljevanju PMO za demontažo).

Na sosednjih objektih sta nameščeni dve priključno merilni omarici. Prva se nahaja v neposredni bližini KPO na zidu, ki je pravokoten na rušečega (v nadaljevanju PMO za zamenjavo), druga pa na objektu levo od obravnavanega rušečega nasproti glasbene šole (v nadaljevanju PMO na sosednjem objektu).

KPO napaja kabel NA2XY-J 4x150+1,5mm², ki poteka preko jaška na Detelovi ulici po makadamskem dvorišču do omarice. Vzporedno s tem kablom poteka tudi kabel NAYY-J 5x10mm² za potrebe javne razsvetljave. Tudi ta je speljan v KPO na fasadi.

Preko KPO se napaja PMO za demontažo (s kablom NA2XY-J 4x70+1,5mm²), PMO za zamenjavo (s kablom NA2XY-J 4x35+1,5mm²), ter PMO na sosednjem objektu (s kablom NA2XY-J 4x150+1,5mm²).

V PMO-ju, ki se demontira sta nameščena enofazni in trifazni števec. Preko prvega se predvidoma napaja stikalni blok R-TIC, preko drugega pa R-01, ki sta nameščena v pritličju mestne hiše in sicer v prednjem delu, ki ni predmet rušitve. Dovodna kabla za stikalna bloka (NAYY-J 5x10mm² in NAYY-J 4x25mm²) potekata po kabelski polici v pritličju obravnavanega rušečega objekta.

Obstoječe stanje je prikazano na risbi EI-01.

Predviden poseg / prestavitev

Demontirajo se KPO in PMO za ukinitiv na fasadi rušečega se objekta.

PMO za zamenjavo se zamenja z novo V/U PM3. V njo se namesti obstoječa merilna oprema ter oprema, potrebna za preusmeritev kablov, katere se v njo vpelje po demontaži KPO.

V novo V/U PM3 se vpelje kable, ki so prej napajali KPO (NA2XY-J 4x150+1,5mm² in NAYY-J 5x10mm²) ter kable za nadaljnje napajane PMO na sosednjem objektu (s kablom NA2XY-J 4x150+1,5mm²). Po potrebi se obstoječe kable podaljša s spojko.

V PMO v predprostoru Goge se namesti dva nova števca za stikalna bloka R-01 in R-TIC. Novo napajanje stikalnih blokov se izvede s kabloma NYY-J 5x10mm² oz. NYY-J 4x25mm².

Novo stanje je prikazano na risbi EI-02, spremembe pa v risbi EI-03.

Ponudba mora biti podana pod navedenimi pogoji.

2. Merilo za oddajo javnega naročila

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena, s tem da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje (glej obrazec 1).

3. **Pogajanja:** Naročnik ne predvideva pogajanj.

4. **Rok za dobavo/izvedbo naročila:** Delo mora biti izvedeno v roku 10 dni od predaje naročilnice za izvedbo.

5. **Način in rok plačila:** Račun za opravljena dela bo plačan 30 dan od prejema računa in izvedenih delih s priloženim prevzemnim zapisnikom.

6. **Rok za oddajo ponudbe: 10.8.2022 do 12.00 ure**

7. **Način oddaje ponudbe:** Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati po elektronski pošti na naslov pavle.jenic@novomesto.si . Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.

8. **Ponudba mora obsegati in se nanašati:** Ponudba mora obsegati vse aktivnosti opisane v točki 1 in mora zajemati vsa dela po projektu PZI 10/2021-E , junij 2022 (Elbrin d.o.o.).

9. **Naročnik bo izvajalcu za izvedbo naročila izročil naročilnico.**

10. **Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:**

- kontaktna oseba: Pavle Jenič
- e- naslov: pavle.jenic@novomesto.si
- telefonska številka: 07 39 39 215

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

Priloge: OBRAZEC 1

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
PZI projekt 10/2021-E s popisom

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

Dr. Iztok KOVAČIČ,
VODJA URADA
ZA PROSTOR IN RAZVOJ

po pooblastilu župana, št. 021-4/2022-2
z dne 13.5.2022

dr. Jana Bolta Saje
v.d. direktorice občinske uprave

Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :

Prestavitev napajanja električnega priključka s prizidka Rotovža

PONUDBO
Rekapitulacija

Opis	Vrednost v EUR
Skupaj brez DDV	
Davek na dodano vrednost 22%	
SKUPNA VREDNOST PONUDBE	

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika	
Naslov	
Poštna številka	
Telefon	
elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
Številka transakcijskega računa	
Banka	
Odgovorna oseba za podpis ponudbe	
Kontaktna oseba	

Prilagamo:

- Ponudbo za prestavitev inštalacij po priloženem popisu del (Excel tabelo)
- Kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost najmanj v višini 50.000 EUR
- Izpolnjena izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Kraj: _____

Datum _____

ŽIG

Podpis odgovorne osebe

: