



oznaka	pNV8	M=1:25
pozicija	sekundarna vhodna vrata v pritličju, vstop v južni salon - ZUNANJA	
novo / obstoječe	nova vrata, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	170 x 255 cm	
dimenzija mizarsko	90 (odprtina odpirajočega dela) + fiksni del x 283 cm	
širina podboja	max 6 cm	
odpiranje	desno, enokrilno, samozapiralo	
količina	1	
opis	<ul style="list-style-type: none">- suhomontažna vgradnja,- material profilov je Alu, tovarniško barvan z mat barvo v tonu profilov novega nadstreška in profilov steklene fasade prizidka, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto,- Alu podboj iste debeline kot krila, tovarniško barvan z mat barvo v tonu profilov novega nadstreška in profilov steklene fasade prizidka, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto, v vseh priporah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavitke,- krilo Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj- fiksni del Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barvanje kot podboj- zasteklitev dvoslojna termopan, varnostno steklo,- zunanje steklo: ESG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno,- Notranje steklo: VSG npr. Guardian Extraclear ali enakovredno,- varnostni razred stekla RC2 po EN1627,- skupna toplotna prevodnost (steklo+ okvir): $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$,- ojačano okovje s tremi nasadili,- ročno odpiranje, skrito samozapiralo tip Geze Boxer (SIST EN 179), odpiranje in možnost blokiranja na max. 90°- odpiranje s sistemskim ključem,- varnostna ključavnica na sistemski ključ, ovalna rozeta za ključavnico JANSEN 555.581- ročaj zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, inox, satiniran,- sitotisk / nalepka višine 4cm, cela dolžina zasteklitve, po grafični predlogi arhitekta- Alu prag d=5mm na celotni širini, podkonstrukcija je del postavitke,- dodatni profili pod pragom je del postavitke - glej shemo!- kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto - je del postavitke!- skrito samozapiralo tip Geze Boxer (SIST EN 179)- inox L zaključek praga se izvede po naklonu zunanjega terena in kita z UV odpornim trajnim kitom	

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Zetoa

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024