



oznaka	pNV2.2	M=1:25
pozicija	notranja vrata v pritličju, vhod v garderobo	
novo / obstoječe	nova požarna vrata s samozapiralom 30 min, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	185 x 299 cm (zgoraj lok)	
dimenzija mizarsko	mera prehoda: 90 x 210 cm + ločno polnilo nad vrati ter desno od vrat	
širina podboja	max 6 cm	
odpiranje	leva, enokrilna, samozapiralo	
količina	1	

- opis
- stena: po shemi
 - podboj: - barvan Alu iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, barvano s pokrivno belo gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
 - krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barva kot podboj - krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
 - nadsvetloba: fiksno polnilo, izvedeno kot vratno krilo
 - zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
 - pripira: po shemi
 - prag: po shemi
 - toplotna izolativnost: /
 - zvočna izolativnost: /
 - požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
 - ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran - zlata eloksaža
 - ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščen arhitekt
 - okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
 - odpiranje: enokrilno, levo, samozapiralo
 - samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
 - sitotisk / nalepka višine 4cm, celotna dolžina zasteklitve - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
 - vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
 - kitaje s trajnim požarnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto - je del postavke!



referenca - ročaj

OPOMBE:

Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdriti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!