

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:	Narodni dom Novo mesto
Lokacija stavbe:	parc. št.: 1683, 1684, 1685 vse k.o. 1456 Novo mesto
Investitor:	Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Odgovorni vodja projekta:	Anže Zalaznik, univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1123
Izdelovalec elaborata:	Nika Šubic, mag. inž. grad.
Datum izdelave projektne dokumentacije:	junij 2024
Elaborat idelan:	po tehnični smernici

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ dB(A)	$L_{večer}$ dB(A)	$L_{dan}$ dB(A)
III. območje varstva pred hrupom	50	60	60

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
3.3	atelje 2	$L_{Aeq,max}$	33 dB(A)	$L_{Aeq} = 31$ dB(A)		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/		

**Zaščita pred hrupom v stavbi****Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov**

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
/	/	/	/	/		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
3.1	Medetažna konstrukcija med mansardo in 2. nadstropjem	$L_{Aeq,max}$	30 dB(A)	$L_{Aeq} = 17$ dB(A)		

**Odmevni hrup**

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
/	/	/	/	/		

Ukrepi za zagotavljanje zaščite pred odmevnim hrupom so navedeni v pripadajočem Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.

**Hrup obratovalne opreme**

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
/	/	/	/	/		

Ukrepi za zagotavljanje zaščite pred hrupom obratovalne opreme so navedeni v pripadajočem Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.

**Opombe:**

Podpis izdelovalca elaborata: Nika Šubic, mag.inž.grad.

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: