


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 015-05-17/2005-1800  
Datum 26.06.2008

**OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: PREDLOG Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega  
pravilnika o javni kanalizaciji**

**Namen:** Sprejem pravilnika

**Pravna podlaga:** - Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 in  
04/08)  
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode  
na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06)

**Predlog sklepa:**

**Sklep 1**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Pravilnika o spremembah in  
dopolnitvah tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji**

**Alojzij MUHIČ**

**Ž U P A N**

**PRILOGE:**

- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto - UPB1 (Uradni list RS, št. 96/06 in 4/08) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na \_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## **Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji**

### 1. člen

S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06 in 21/08 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

### 2. člen

Spremeni se 11. člen pravilnika in se po novem glasi:

»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:

- zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
- so izdelane vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
- zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,
- so v skladu s projektno dokumentacijo,
- so standardnih dimenzij (DN), kar pomeni nazivni notranji premer glede na notranji premer cevovoda,
- so bile dane v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih,
- zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu z SIST EN 1610.«

### 3. člen

V 19. členu pravilnika se doda tretji odstavek in se glasi:

»Armirano betonski venec pokrova jaška javne kanalizacije na prometnih površinah mora imeti ustrezen certifikat oziroma izjavo o skladnosti.«

### 4. člen

V 43. členu pravilnika se v prvem odstavku doda nova alineja in se glasi:

»- posnetek s TV kamero, ki je skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije.«

### 5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 015-05-17/2005-1800

Novo mesto, dne

Župan  
Mestne občine Novo mesto  
Alojzij Muhič l.r.